

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.:DoP-17-0057-02

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood | AXQJ/AXCMK-HF 0,6/1kV Daugiagysliai su sektorinėmis gyslomis |
| 2 | Ulatus | 3x50SM/15; 3x70SM/21; 3x95SM/29; 3x120SM/41; 3x150SM/41; 3x185SM/57; 3x240SM/72; 3x300SM/88; 4x35SM/10; 4x35SM/16; 4x50SM/15; 4x70SM/21; 4x95SM/29; 4x120SM/41; 4x150SM/41; 4x185SM/57; 4x240SM/72; 4x240SM/95; 4x240SM/120; 4x300SM/88; |
| 3 | Kavandatud kasutusala(d) | Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele |
| 4 | Tootja | TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice, Polska |
| 5 | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem | 1+ |
| 6 | Ühtlustatud standard | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Teavitatud asutus(ed) | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Deklareeritud toimivus | Reageerimine tulele: Cca -s1b,d0,a1
Ohtlikud ained: NPD |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jakub Siemiński
(Nimi)

GLÓWNY TECHNOLOG GRUPY

Jakub Siemiński

Myślenice, 4.10.2017

(Koht, väljaandmise kuupäev)

.....

(Allkiri)